



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ростовской области

(наименование территориального органа МЧС России)

Отделение надзорной деятельности по Константиновскому району управления надзорной
деятельности Главного управления МЧС России по Ростовской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

347250, Ростовская область, г. Константиновск, ул. Комарова, 65

тел. 8 (863 93) 2-18-81, E-mail: 59gpm_rnd@mail.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание № 20/1/18

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

МБОУ ДОД ЦВР

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения Заместителя начальника Главного управления МЧС России по Ростовской области – начальника УНД полковника внутренней службы Карасева В.К., № 1753 от «04» февраля 2013 г.

(наименование органа ГПН)

В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

с 10 часов 00 минут до 11 часов 00 минут «18» марта 2013 г.

с 09 часов 00 минут до 11 часов 00 минут «10» марта 2013 г.

проведена проверка начальником ОНД по Константиновскому району майором внутренней службы Кемен К.П., в отношении МБОУ ДОД ЦВР, по адресу: РО., г. Константиновск, ул. Красноармейская, № 47.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором МБОУ ДОД ЦВР Святко Натальей Николаевной.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Преприказа	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнено)
1	2	3	4	5
1	На объекте отсутствует инструкция о мерах пожарной безопасности.	ПП №390 от 25.04.2012г. п.2	05.04.18г.	

2	Руководителем организации не определен порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа.	ПП №390 от 25.04.2012г. п.3	05.04.13	
3	На объекте не обеспечено в полном объеме наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны.	ПП №390 от 25.04.2012г. п.6	05.04.13	
4	Руководителем организации не обеспечена своевременная перезарядка огнетушителей.	ПП №390 от 25.04.2012г. п.478	05.04.13	
5	На объекте с массовым пребыванием людей руководителем организации не обеспечено наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек.	ПП №390 от 25.04.2012г. п.38	05.04.13	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник ОНД по Константиновскому р-ну Кемен К.П.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

№ 05 2013 г.

Предписание для исполнения получил:

№ 03 2013 г.



директор Святко Н.Н.
(должность, фамилия, инициалы)