



МЧС РОССИИ

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ростовской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО КОНСТАНТИНОВСКОМУ РАЙОНАМ

ул. Комарова 65 г. Константиновск, 347250 Телефоны: (98970) 9-73-52, E-mail: 59gpn_rnd@mail.ru
«Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

Предписание № 30/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

МБУ ДО ЦВР

Директору МБУ ДО ЦВР

Во исполнение требования о проведении внеплановой проверки прокуратуры Константиновского района в соответствии с заданием прокуратуры Ростовской области от 26.07.2019 № 7/1-65-2019, п. 5 плана работы прокуратуры Константиновского района в период с 09 ч. 00 мин. «30» октября 2019 г. по 14 ч. 00 мин. «29» октября 2019 г. дознавателем отделения надзорной деятельности по Константиновскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области - государственным инспектором Константиновского района по пожарному надзору старшим лейтенантом внутренней службы Депутатовым Н.Д. проведена внеплановая выездная проверка объекта защиты - МБУ ДО ЦВР по адресу: Ростовская область, г. Константиновск, ул. Красноармейская д. 47. Святко Наталья Николаевна.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Не соответствуют в полном объеме соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности	Постановление Правительства РФ №390 от 25.04.2012г «О противопожарном режиме» п.33, п.43; №123-ФЗ от 22.07.08г. ст.4, ст.151; ГОСТ Р 12.2.143-2009 п.4.1, п.6.5, п.6.6	01.05.2020г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


Подписи лиц, проводивших проверку:

Дознаватель отделения надзорной деятельности
по Константиновскому району
УНД и профилактической работы
ГУ МЧС России по Ростовской области
(государственный инспектор
Константиновского района по пожарному надзору)
старший лейтенант внутренней службы
Депутатов Н.Д.
«29» октября 2019 г.



Предписание для исполнения получил:

Директор
МБУ ДО ЦВР
Святко Наталья Николаевна



(подпись)
«29» октября 2019 г.

